

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7
für das Fernwärmeversorgungsnetz der Stadtwerke Schweinfurt

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Stadtwerke Schweinfurt GmbH
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor

fP nach § 22 Absatz 2, GEG 2020

0,04

berechnet nach FW 309-1:2021

fP nach § 22 Absatz 3, GEG 2020

0,24

nach GEG zu
verwenden!

nach Kappung und EE-Bonus

Emissionsfaktor CO₂-Äquivalent

fCO₂eq. nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020

69

g/kWh

berechnet nach FW 309-1:2021

umfasst Planungsdaten Nein

Datenbasis ist das Jahr 2020

ausgestellt am: 18.06.2021

gültig bis: 18.06.2024

von:

AGFW-Gutachter Nr.

FW609-388

Dipl.-Kfm. (Univ)

Dipl.-Ing. (FH)

Martin Reuter



B I S R

Beratende Ingenieure

Michael Schwarz &

Martin Reuter GbR