

Bescheinigung

Informationen zur Energetischen Qualität nach FFVAV und AVBFernwärmeV
ausgestellt im Jahr **2025**

Energiemix 2024:	
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	78,9%
hiervon aus fossilen Brennstoffen	27,6%
hiervon aus Erdgas	0,3%
hiervon aus Kohle	27,1%
hiervon aus Heizöl	0,1%
hiervon aus Abfall	50,0%
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	1,4%
hiervon aus Biogas/Biomethan	
aus sonstigen Wärmeerzeugern:	21,1%
aus Biomassekesseln	
Abfall	10,8%
Solarstrahlung	
Tiefengeothermie	
aus Wärmepumpen / Elektrokesseln	
hiervon aus erneuerbaren Energien	
aus Erdgaskesseln	10,2%
aus Heizölkesseln	0,1%
insgesamt aus erneuerbaren Energien	32%

Treibhausgasemissionsfaktor nach FW 309-1	0 kg _{CO₂eq} /MWh _{Wärme}
Primärenergiefaktor nach FW 309-1	0,22
Wärmenetzverluste 2024	20.772 MWh/a

Name des Wärmenetzbetreibers

Stadtwerke Schweinfurt GmbH

Name des Wärmenetzes

Fernwärmenetz Schweinfurt

09. MAI 2025



Datum

Unterschrift Wärmenetzbetreiber

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von BISR Beratende Ingenieure Michael Schwarz und Martin Reuter GbR durchgeführt.

AGFW-Gutachternr. 388
Dipl.-Kfm. (Univ), Dipl.-Ing.(FH)
Martin Reuter

15.04.2025



Datum

Unterschrift Gutachter

B I S R
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR