

Gehen Sie regelmäßig auf „Hausschau“ und machen Sie den Jahrescheck an Gasgeräten und Gasleitungen – ganz einfach mit dieser Checkliste:

Hausschau: 20 _____

<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	Absperreinrichtungen an Hausanschluss und Zähler frei zugänglich?
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	Alle Gasleitungen gut befestigt und frei von „Anhängseln“?
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraumes des Gasgerätes offen?
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neueinbau von Fenstern und Türen sichergestellt?
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	Bei der Installation neuer Abluft-Dunstabzugshauben oder Abluft-Wäschetrockner mit dem Fachmann gesprochen?
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	Schlauch von Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ohne ungewöhnliche Geräusche?
<input checked="" type="radio"/> Ja		Alles mit „Ja“ beantwortet? Prima, Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehen beim Hausschau-Check im nächsten Jahr!
<input type="radio"/> Nein		Sie haben irgendwo ein „Nein“ ankreuzen müssen? Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen! Sprechen Sie mit einem Fachmann: mit Ihrem Installateur oder Heizungsbauer oder mit dem Schornsteinfeger.

Datum _____

Unterschrift _____

Nehmen Sie diese Checkliste zu Ihren Unterlagen. Weitere Listen unter www.stadtwerke-sw.de

Dateiname: Nr. 10 – Liste für Jahrescheck	Ablage: Unterlagen Kunde	Stand: 14.02.2012	Formularnummer BHB Kap. 7/Abschnitt 1/Nr. 10	Aufbewahrungsfrist:
--	-----------------------------	----------------------	---	---------------------